

安全评价项目网上公开表

项目名称	东莞市东源加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2025年5月19日
现场勘查人员	劳业来、罗欣然	现场勘查时间	2025年3月11日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>东莞市东源加油站有限公司位于东莞市中堂镇北潢路三涌路段，成立于2000年02月02日，经东莞市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：9144190075788408XG，企业法定代表人：周锐，公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资），主要从事汽油、柴油等零售经营业务。持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44S40191号），有效期至2025年06月30日。该加油站于2023年7月24日办理《危险化学品经营许可证》变更，企业法定代表人由刘扬勇变更为周锐，并取得由东莞市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤东危化经字〔2022〕000119号），经营方式：带有储存设施经营，有效期2022年07月01日至2025年06月30日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）***（备注：三级加油站，其中汽油罐25m³×2个，柴油罐25m³×2个）***（此证仅在经营（生产）场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，请在有效期满三个月前提出延期申请）。现即将到期，按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p> <p>该加油站设置有4个储罐，其中埋地汽油罐25m³×2个，埋地柴油罐25m³×2个，设置有3台6枪加油机，1台4枪加油机，合计22支加油枪（其中最北侧加油机的6支加油枪已停用），油罐总容积75m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>东莞市东源加油站有限公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，符合换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

东莞市东源加油站有限公司现场照片

