

安全评价项目网上公开表

项目名称	郴州市鑫海能源有限责任公司临武环北加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2025 年 5 月 22 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2025 年 4 月 26 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告内部审核人	申长秀
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 郴州市鑫海能源有限责任公司临武环北加油站（以下简称“该企业”）成立于 2018 年 08 月 09 日，是一家从事成品油零售经营的有限责任公司分公司，统一社会信用代码：91431025MA4PRYG92A。该加油站现有从业人员 4 人，站长陈亮，专职安全生产管理人员郑新文。 该企业持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字〔2023〕0569 号，有效期至 2025 年 07 月 14 日）、持有郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1105052 号，有效期为 2023 年 04 月 21 日至 2028 年 04 月 20 日），现处于危险化学品经营许可证的延期换证阶段。 该加油站日常经营的油品为汽油和柴油，加油站现有加油机 4 台，加油枪 16 把，储油罐 4 个，其中 45m³ 的 92#汽油罐 1 个，40m³ 的 92#汽油罐 1 个，40m³ 的隔舱汽油罐（其中 25m³ 的 95#汽油罐，15m³ 的 98 汽油）1 个，50m³ 的 0#柴油罐 1 个，油罐几何容积总计 175m³，总容积为 150m³（柴油折半计入总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）加油站等级划分标准，该加油站属二级站。 （2）项目评价结论 郴州市鑫海能源有限责任公司临武环北加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》等法律法规和技术标准要求，符合安全要求。			

郴州市鑫海能源有限责任公司临武环北加油站现场勘察影像：
(现场时间：2025 年 04 月 26 日)



图 1：加油站照片



图 2：评价人员现场勘察照片